

приложение № 7

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 28
о назначении административного наказания

«31» мая 2017 года.

г. Приозерск, ул. Выборгская, д. 31

Я, государственный инспектор Приозерского района Ленинградской области по пожарному надзору Сухомлин Ольга Викторовна
(должность, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору)

рассмотрев «31» мая 2017 г. в 17 часов 30 мин, 17 часов 40 мин по адресу: Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Выборгская, д. 31, кабинет № 1
(дата рассмотрения дела, место рассмотрения дела)

Постановления о возбуждении дел об административном правонарушении от «30» мая 2017 года, составленные заместителем Приозерского городского прокурора Ленинградской области советником юстиции Козлюк С.Б. и материалы в отношении директора МОУ «Раздольская СОШ» Долгова Александра Владимировича
(указывается Ф.И.О. лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении)

Сведения о должностном лице:

1. Фамилия, имя, отчество Долгов Александр Владимирович
2. Документ, удостоверяющий личность: Паспорт 4114 № 662440 от 15.04.2015 выд. ТП № 129 ОУФМС России по СПб и ЛО в Приозерском районе
3. Проживающего (ей) Ленинградская область, Приозерский район, д. Раздолье, ул. Центральная, д. 13, кв. 44
4. Дата и место рождения 28.03.1970, с. Оконешниково, Омской области
5. Привлекалось ли ранее к административной ответственности и когда: ранее к административной ответственности не привлекалось
(юридический адрес, фактический адрес, ИНН, расчетные счета, иные сведения)

При рассмотрении дела установлены следующие обстоятельства:

Городской Прокуратурой проведена проверка деятельности в МОУ «Раздольская СОШ», на предмет соблюдения Федерального закона № 69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности» (далее - «ФЗ № 69»), Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (далее - «ППР»). В ходе осмотра помещений, территории, проведенного 29.05.2017 по адресу: 188733, Ленинградская область, Приозерский район, д. Раздолье, ул. Береговая, д. 6 а, установлено, что директором МОУ «Раздольская СОШ» Долговым Александром Владимировичем допускаются нарушения ФЗ № 69 и ППР, устанавливающих обязательные требования по обеспечению пожарной безопасности, которые создают угрозу возникновения пожара и приведут к недопустимому риску для безопасности жизни и здоровья людей, а именно:

1.	Помещение различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой противопожарной преградой (противопожарные двери в вентиляционной)	Основание: СНиП 21-01-97* п.7.4 Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. п. 4.2 СП 4.13130.2013 Свод правил «Системы противопожарной защиты ограничение распространения пожара на объектах защиты требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» «При определении класса функциональной пожарной опасности объекта защиты (здания, сооружения) следует исходить из его целевого
----	---	---

		<p>назначения, а также характеристик основного функционального контингента (возраста, физического состояния, возможности пребывания в состоянии сна и т.п.) и его количества. Размещаемые в пределах объекта защиты - части зданий, группы помещений, а также вспомогательные помещения других классов функциональной пожарной опасности следует выделять противопожарными преградами в соответствии с требованиями настоящего свода правил. При этом, требования, предъявляемые к указанным частям, выделенным противопожарными преградами, следует определять исходя из их классов функциональной пожарной опасности».</p>
2.	<p>Помещение различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой противопожарной преградой (помещения подвала не отделены от лестничных клеток и других помещений школы противопожарными преградами (противопожарные двери))</p>	<p>Основание: СНиП 21-01-97* п.7.4 Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. п. 4.2 СП 4.13130.2013 Свод правил «Системы противопожарной защиты ограничение распространения пожара на объектах защиты требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» «При определении класса функциональной пожарной опасности объекта защиты (здания, сооружения) следует исходить из его целевого назначения, а также характеристик основного функционального контингента (возраста, физического состояния, возможности пребывания в состоянии сна и т.п.) и его количества. Размещаемые в пределах объекта защиты - части зданий, группы помещений, а также вспомогательные помещения других классов функциональной пожарной опасности следует выделять противопожарными преградами в соответствии с требованиями настоящего свода правил. При этом, требования, предъявляемые к указанным частям, выделенным противопожарными преградами, следует определять исходя из их классов функциональной пожарной опасности».</p>
3.	<p>Допускается хранение в вентиляционной материалов, мебели и др. предметов;</p>	<p>п. 23 б). Правил противопожарного режима в РФ (Утверждённые постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390). «На объектах запрещается: б) использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных</p>

		участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов»
4.	Допускается хранение в электрощитовой материалов, мебели и др. предметов;	п. 23 б). Правил противопожарного режима в РФ (Утверждённые постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390). «На объектах запрещается: б) использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов»
5.	Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях помещений обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (электрощитовая, подвальные помещения, подсобные помещения пищеблока).	Основание: п. 20 Правил противопожарного режима в РФ (Утверждённые постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390). «Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"».
6.	На втором этаже сняты предусмотренные проектной документацией двери препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации	Основание: п. 23 Правил противопожарного режима в РФ (Утверждённые постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) «На объектах запрещается: д) снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации»;
7.	Помещения не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации (подвал)	Основание: НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией», приложение обязательное таб. 3, п. 38.
8.	Помещения не оборудованы системой оповещения и управления	Основания: п. 7 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»

эвакуацией людей при пожаре в здании (подвал)

За что предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, нарушение требований пожарной безопасности

1.	Руководитель организации не организовал проведение проверок работоспособности внутреннего противопожарного водопровода с составлением соответствующих актов.	Основание: п. 55 Правил противопожарного режима в РФ (Утвержденные постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) «Руководитель организации обеспечивает исправность источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов»
2.	Руководитель организации не обеспечил укомплектованность пожарного крана внутреннего противопожарного водопровода пожарным рукавом, ручным пожарным стволом и вентилем, пожарным шкафом из негорючего материала (подвал)	Основание: Правила противопожарного режима в российской федерации утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 п.57. Руководитель организации обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год). Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах из негорючих материалов, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении.

За что предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 3 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, нарушение требований пожарной безопасности

Выше указанные нарушения, допущение со стороны директора Долгова Александра Владимировича, непосредственно влияют на возможность возникновения пожара, его дальнейшее распространение по элементам конструкций помещений, на время обнаружения пожара, оповещения о нем, время начала эвакуации людей, а также возможность его тушения в начальной стадии, следствием чего является создание угрозы жизни и здоровью людей.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 29.9, 23.34 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, принимая во внимание ст. 4.2, ч.1, ст. 4.4, ч. 2, ч.3 п.2 КоАП РФ

(указываются обстоятельства, смягчающие или отягчающие ответственность)

ПОСТАНОВИЛ:

директора МОУ «Раздольская СОШ» Долгова Александра Владимировича _____
(наименование юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении)

в соответствии с частью 2 статьи 2.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях признать виновным в совершении административного правонарушения предусмотренного частью 1 статьи 20.4, частью 3 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и в соответствии с Постановлениями о возбуждении дел об административном правонарушении от «30» мая 2017 года, составленные заместителем

Приозерского городского прокурора Ленинградской области советником юстиции Козлюк С.Б. и материалы в отношении директора МОУ «Раздольская СОШ» Долгова Александра Владимировича

принимая во внимание ст. 4.4, ч. 2, ч.3 п.2 КоАП РФ и согласно с частью 3 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

(указывается полное наименование законодательного и (или) нормативного правового акта, который был нарушен)

назначить административное наказание в виде штрафа в сумме шесть тысяч рублей 00 коп.
(6000 рублей 00 коп.)

(указывается вид административного наказания)

Объявить директору Долгову Александру Владимировичу

(Ф.И.О. законного представителя юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении)

что настоящее постановление может быть обжаловано в установленном законом порядке в течение 10 дней со дня его вручения или получения копии (ст. 30.1 КоАП РФ), заместителю главного государственного инспектора Приозерского района, главному государственному инспектору Приозерского района по пожарному надзору, вышестоящему государственному инспектору УНД и ПР Главного управления МЧС России по Лен. обл., в суд

(указывается вышестоящий орган, вышестоящий государственный инспектор по пожарному надзору, районный суд по месту рассмотрения дела)

Настоящее постановление вступает в законную силу по истечении 10 дней со дня его вручения или получения копии.

Разъяснить директору Долгову Александру Владимировичу

(Ф.И.О. законного представителя юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении)

что, в соответствии со статьей 32.2. КоАП России, Административный штраф должен быть уплачен в полном размере лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, за исключением случая, предусмотренного частью 1.1 или 1.3 настоящей статьи, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 настоящего Кодекса.

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, и информации об уплате административного штрафа в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах, по истечении срока, указанного в части 1 или 1.1 настоящей статьи, судья, орган, должностное лицо, вынесшие постановление, изготавливают второй экземпляр указанного постановления и направляют его в течение десяти суток (а в случае, предусмотренном частью 1.1 настоящей статьи, в течение одних суток) судебному приставу-исполнителю для исполнения в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. В случае изготовления второго экземпляра постановления о наложении административного штрафа в форме электронного документа, юридическая сила которого подтверждена усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации, указанный второй экземпляр направляется судебному приставу-исполнителю в электронном виде по информационно-телекоммуникационным сетям. Кроме того, должностное лицо федерального органа исполнительной власти, структурного подразделения или территориального органа, иного государственного органа, рассмотревших дело об административном правонарушении, либо уполномоченное лицо коллегиального органа, рассмотревшего дело об административном правонарушении, составляет протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 настоящего Кодекса, в отношении лица, не уплатившего административный штраф. Протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 настоящего Кодекса, в отношении лица, не уплатившего административный штраф по делу об административном правонарушении, рассмотренному судьей, составляет судебный пристав-исполнитель. Протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 настоящего Кодекса, не составляется в случае, указанном в примечании 1 к статье 20.25 настоящего Кодекса. (телефон «доверия»: 8-(812)-57-99999).

Мне разъяснены порядок уплаты штрафа, права и обязанности предусмотренные КоАП РФ (ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 статьи 25.1, ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 статьи 25.4, ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4, ч. 5 статьи 25.5, статью 4.2, 30.1, статью 51 Конституции РФ)

(подпись)

директор Долгов Александр Владимирович

Реквизиты:

Наименование получателя: ИНН 7839306722 КПП 470301001 УФК по Ленинградской области
(Главное управление МЧС России по Ленинградской области) Банк получателя: Отделение
Ленинградское БИК 044106001, Р/с 40101810200000010022, л/с 04451784560 ОКТМО 41639101 КБК
177 116 27000016000 140

Назначение платежа: Штраф за нарушение ФЗ «О пожарной безопасности» согласно постановлению № _____ от _____.

Порядок исполнения постановления разъяснен, копию постановления получил

(дата, подпись законного представителя юридического лица или отметка о наложении в адрес юридического лица постановления с указанием даты)

Подпись лица, вынесшего постановление _____

Настоящее постановление вступило в законную силу «10» июня 2017 г.

ОТМЕТКА

об исполнении постановления

Постановление № _____ от « _____ » _____ 20__ г.
исполнено _____

(указываются дата и номер финансового документа)

