

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Ленинградской области**

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Ленинградской области в Приозерском район**

ул. Калинина д.31, г. Приозерск, Ленинградская область 188760,
тел. 8-813-79-34-905, 37-495, факс 8-813-79-37-517 E-mail: priozersk@47.rospotrebnadzor.ru

АКТ ПРОВЕРКИ № 114
плановой/внеплановой выездной/документарной
(нужное подчеркнуть)

г. Приозерск, ул. Калинина, 31
место составления акта

«04» декабря 2020г.
09 часов 00 минут
дата, время составления акта

На основании Распоряжения заместителя руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области Веденьевой О.В. № 47-01-13-840/20 от 02.11.2020г. и в соответствии с Положением «Об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области», должностным лицом территориального отдела в Приозерском районе: заместителем начальника Л.П. Удаловой

(должность, фамилия, имя отчество полностью)

проведена плановая / внеплановая
 выездная / документарная

проверка за соблюдением требований законодательства

в сфере защиты прав потребителей,
 санитарно-эпидемиологического благополучия населения

Наименование проверяемого юридического лица/индивидуального предпринимателя

Муниципального общеобразовательного учреждения
«Раздольская средняя общеобразовательная школа»
(наименование юридического лица,

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Место проведения проверки:

188750, Ленинградская область, Приозерский район, д. Раздолье;
(полный фактический адрес)

Место нахождения юридического лица

188750, Ленинградская область, Приозерский район, д. Раздолье;
(полный юридический адрес)


ОГРН 1024701649950, ИНН 4712017435

Сведения о включении в реестр субъектов малого или среднего предпринимательства
за № _____ от «__» _____ 20__ года

Реквизиты предприятия _____

(р/с, к/с, БИК, ОКПО, ОКОНХ) (для индивидуального предпринимателя – ИНН, свидетельство о госрегистрации)

Подпись проверяющего



подпись уполномоченного представителя ю/л, ИП

Руководитель предприятия директор Долгов Александр Владимирович

Дата и время проведения проверки:

«24» ноября 2020 г. с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин. Продолжительность 1 час

Акт составлен: **Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области**

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившем проверку ознакомлен *(заполняется при проведении выездной проверки)*

директор Долгов Александр Владимирович

(Ф.И.О.)

подпись ознакомленного лица 

Дата и время ознакомления с распоряжением «03» ноября 2020г. 13 часов 15 минут

Представители других организаций, участвующие в проверке, экспертных организаций:

- Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области», имеющего свидетельство об аккредитации лаборатории № RA.RU.510105 от 30.09.2015г.; аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710026 выдан 02.06.2015г., наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство – лаборатория (центра) Федеральной службы (Росаккредитация);

(наименование экспертного учреждения)

в составе: заместителя главного врача Марценкевич Ларисы Юрьевны, и.о. заведующей санитарно-гигиенической лаборатории Яманкиной Марии Геннадьевны, заведующей бактериологической лабораторией Кузьминой Татьяны Михайловны, заведующей отделом обеспечения санитарного надзора и экспертизы Труновой Валентины Тимофеевны; заведующего отделом организации лабораторной деятельности и работы с потребителями услуг, врача по общей гигиене Адельшина Рушана Валерьевича, врача по общей гигиене - Балашовой Веры Владимировны, врача по гигиене питания Федотова Льва Анатольевича.

(фамилия, имя, отчество, должность эксперта, сведения о государственной аккредитации привлекаемых экспертов, экспертных организаций)

- филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Выборгском и Приозерском районах», имеющего свидетельство об аккредитации № РОСС RU.0001.510384 от 26.12.2016 г., выданное Федеральной службой по аккредитации

(наименование экспертного учреждения)

В составе: главного врача Молчанова Владимира Юрьевича, врача по общей гигиене Горбатенко Эдуарда Васильевича; врача по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям Крыловой Натальи Алексеевны, химика-эксперта Никифоровой Надежды Александровны, инженера-химика Симаковой Ирины Ревазовны.

(в случае привлечения к участию к проверке экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки не требуется

(заполняется в случае проведения внеплановой выездной проверки субъектов малого и среднего предпринимательства)

Представители проверяемого предприятия, в присутствии которых проведено мероприятие по контролю директор Долгов Александр Владимирович


(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: дата и время начала проверки по адресу:

188750, Ленинградская область, Приозерский район, д. Раздолье 24.11.2020. с 12-30;

(констатирующая часть: указывается дата и время начала проверки, мероприятия по контролю и т.п. (если проверка проводится на объекте в течение нескольких дней, то ежедневно указываются дата и время проверки)

Подпись проверяющего


подпись уполномоченного представителя ю/л, ИП

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Раздольская средняя общеобразовательная школа» имеет Муниципальный договор № 20/20 от 15.09.2020г. с Индивидуальным предпринимателем Василисковым Сергеем Николаевичем по организации питания учащихся.

Пищеблок со столовой размещается на 1 этаже здания школы. Водоснабжение и канализование в школе централизованные, установлены резервные эл. водонагреватели на пищеблоке. Естественное освещение через оконные проемы, искусственное освещение представлено люминесцентными лампами. Вентиляция на пищеблоке вытяжная с механическим побуждением.

Согласно протоколам лабораторных исследований № 1.1162-вх-20 от 16.11.2020 г., № 7935.2В от 13.11.2020 г. проба питьевой воды, отобранная из крана холодного водоснабжения на мойке посуды пищеблока, не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями), таблицы 2, 4 раздела 3, Приложение 2 по содержанию железа, марганца, сероводорода, мутности, запаху.

Согласно протоколам лабораторных исследований № 1.1163-вг-20 от 16.11.2020 г., № 7936.2В от 13.11.2020 г. проба горячей воды, отобранная из крана горячего водоснабжения на мойке посуды пищеблока, не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями), таблицы 2, 4 раздела 3, Приложение 2 по содержанию железа, марганца, сероводорода, мутности, запаху.

В МОУ «Раздольская СОШ» разработана Программа производственного контроля, которой предусмотрено ежегодное проведение лабораторного контроля за качеством водопроводной воды, однако в 2020г. лабораторный контроль не проведен.

В МОУ «Раздольская СОШ» всего 224 учащихся, из них 1-4 классов 81 учащийся, получают завтраки+обеда 81, охват питанием 100 %. Учащихся 5-11 классов 143, получают завтраки+обеда (льготное питание) 45, питаются за плату 98.

Столовая – 84 посадочных места, оборудованы 4 раковины для мытья рук, 2 эл. полотенца. В столовой имеется ежедневное меню (согласованное директором школы и организатором питания). Издан приказ № 203/1 от 31.08.2020г. «О создании бракеражной комиссии» в составе 3 человек. Согласно записей в «Журнале бракеража готовой кулинарной продукции» оценка качества блюд проводится только 1 человеком.

Технологическим и холодильным оборудованием пищеблок обеспечен в достаточном количестве, все в рабочем состоянии. Санитарно-техническое состояние помещений пищеблока удовлетворительное, кроме кладовой для сухих продуктов и туалета для персонала. В кладовой для сухих продуктов на стене дефекты в покрытии (облицовочная плитка частично отсутствует). В туалете для персонала на потолке краска трескается и опадает.

- выявлены нарушения обязательных требований): в МОУ «Раздольская СОШ» по адресу 188750, Ленинградская область, Приозерский район, д. Раздолье 24.11.2020. с 12-30 до 13-30;

- Согласно протоколам лабораторных исследований № 1.1162-вх-20 от 16.11.2020 г., № 7935.2В от 13.11.2020 г. проба питьевой воды, отобранная из крана холодного водоснабжения на мойке посуды пищеблока, не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями), таблицы 2, 4 раздела 3, Приложение 2 по содержанию железа, марганца, сероводорода, мутности, запаху.

- Согласно протоколам лабораторных исследований № 1.1163-вг-20 от 16.11.2020 г., № 7936.2В от 13.11.2020 г. проба горячей воды, отобранная из крана горячего водоснабжения на мойке посуды пищеблока, не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гиги-

Подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ю/л, ИП

нические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями), таблицы 2, 4 раздела 3, Приложение 2 по содержанию железа, марганца, сероводорода, мутности, запаху.

- По Программе производственного контроля в 2020г. лабораторный контроль качества водопроводной воды не проведен, что является нарушением п. 2.4 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий».

- В «Журнале бракеража готовой кулинарной продукции» оценка качества блюд проводится только 1 человеком, что является нарушением п. 14.6. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

- В кладовой для сухих продуктов на стене дефекты в покрытии (облицовочная плитка частично отсутствует). В туалете для персонала на потолке краска трескается и опадает, что является нарушением п. 5.5., 5.6. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».

Подпись проверяющего



подпись уполномоченного представителя ю/л, ИП

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативны) _____ правовых _____ актов)

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний) _____

- нарушений не выявлено _____

Мероприятие по контролю проводилось в моем присутствии


Директор Долгов Александр Владимирович

(должность, ФИО, подпись)

Запись в Журнале учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена / не внесена

(заполняется при проведении выездной проверки)

Подпись проверяющего



подпись уполномоченного представителя ю/л, ИП

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки)

Подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ю/л, ИП

К акту проверки прилагаются (перечисляются все документы, прилагаемые к акту проверки):

1. Протоколы лабораторных исследований.
2. Предписание № 65 от 04.12.2020г.
3. Экспертное заключение № 206.225.4.1.20.11.06 от 25.11.2020 г.

Настоящий акт составлен в 2 -х экземплярах.

Должностное лицо заместитель начальника Территориального отдела Л.П.Удалова

(должность, подпись, ФИО)

Подпись проверяющего



подпись уполномоченного представителя ю/л, ИП

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор Долгов Александр Владимирович
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

дата 04.12.2019г. время 10-00

 (подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Для особых отметок

Подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ю/л, ИП