



Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ленинградской области
Юридический адрес: ул. Оборонная д. 51, п. Мурино, Всеволожский р-н, Ленинградская обл., 188662
Почтовый адрес: ул. Оборонная д. 51, п. Мурино, Всеволожский р-н, Ленинградская обл., 188662
тел: 640-05-65

Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Приозерского района
Адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Гагарина, д. 12
8 (81379) 37-158

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 95-2-24-76 / 1 / 1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

для юридического лица: Муниципального образовательного учреждения «Раздольская средняя общеобразовательная школа» (далее – МОУ Раздольская СОШ) в лице директора Долгова Александра Владимировича

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора Приозерского района Ленинградской области по пожарному надзору № 95-2-24-76 от «05» июня 2020 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с "29" июня 2020 г. по "27" июля 2020 г. проведена плановая проверка начальником отделения надзорной деятельности и профилактической работы ОНДиПР Приозерского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области Поздеевой Светланой Владимировной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего проверку,

в отношении объектов защиты: здания с прилегающей территорией по адресу: 188733, Ленинградская обл., Приозерский район, д. Раздолье

наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором Долговым А.В.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указ-ся только выполне ние)
1	2	3	4	5
1.	На объекте защиты руководитель организации не обеспечил содержание наружных пожарных лестниц в исправном состоянии.	Основание: п. 24 Правил противопожарного режима в РФ (Утверждённые постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390).	01.03.2021	
2.	На объекте защиты руководитель организации в течение 5 лет не	Основание: п. 24 Правил противопожарного режима	01.03.2021	

организовал эксплуатацию пожарных лестниц на крышах с соответствующего испытаний.	проведение испытаний (ограждений) на составлении протокола	в РФ (Утвержденные постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390).		
---	--	---	--	--

Устранение нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных и юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отделения НДиПР ОНДиПР Приозерского района

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора

УНДиПР ГУ МЧС России по ЛО Поздеева С.В.

по пожарному надзору)



«27» июля 2020 г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

«27» 07 2020 г.


(должность, фамилия, инициалы)